



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю  
656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району  
ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю  
656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 221, E-mail l1tond@22.mchs.gov.ru,  
тел. 40-21-33, факс 40-20-79

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 80/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-  
ЖДЕНИЕ "БАРНАУЛЬСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 11.03.2022 № 80 в период с  
«14» марта 2022 г. по «25» марта 2022 г.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому  
району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Алтайскому краю Мальшев Максим Сергеевич

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа  
государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Оноприенко  
В.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со ста-  
ттей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-  
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
	<b>Ул. Юрина, 287</b>			
1.	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.	п. 409 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.03.2023	
2.	Планы эвакуации не утверждены	п. 5 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.03.2023	
3.	Устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии.	п. 14 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.03.2023	
4.	На первом этаже на путях эвакуации перегородка выполнена из горючих материалов (раз-	ч. 4. ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Тех-	01.03.2023	